

JÕGEVA PÕHIKOOL

Rohu 10 ja Piiri 1

Jõgeva linn

**TULEKAHJU KORRAL
TEGUTSEMISE PLAAN**

SISUKORD

1. ÜLDSÄTTED
2. MÕISTED
3. TULAKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVATE ANDMETE KIRJELDUS
4. TÕENÄOLISEMAD TULEKAHJU STSENAARIUMID KOOLIMAJAS
5. TULEKAHJUST TEAVITAMISE JUHIS
6. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS
7. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHIS
8. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

I ÜLDSÄTTED

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab Jõgeva linnas Jõgeva Põhikooli hoonetes Rohu 10 ja Piiri 1 kasutajate tegutsemist tulekahju puhkedes, võttes arvesse hoone tuleohutuslaseid eripärasid.
2. Kõik koolihoonetes töötavad inimesed läbivad tuleohutuslase juhendamise alljärgnevalt:
 - 2.1. Sissejuhatava ja esmase instrueerimise läbivad kõik töötajad tööle asumisel, juhendamise viib läbi kooli direktor. Õpilastele selgitab tuleohutuse nõudeid algava õppeaasta alguses klassijuhataja.
 - 2.2. Täiendava tuleohutuslase juhendamise läbivad töötajad, kooli direktor, õppejuht, majandusjuht:
 - 2.2.1. Tuleohutusnõuete või juhendite muutumise või süstemaatilise eiramise korral
 - 2.2.2. Tulekahju või õnnetuse järgselt
 - 2.2.3. Töös pikaajalise vaheaja korral
3. Iga töötaja on vastutav tuleohutusnõuete täitmise eest töö-, teenistus- või ametikohustuste ulatuses. Isikud, kes on süüdi tuleohutusnõuete rikkumises kannavad distsiplinaar-, haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust vastavalt seadusele.
4. Teoreetilise ja praktilise tulekahju- ja evakuatsiooniõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutav kooli direktor.
5. Tuleohutuse tagamiseks kooli hoonetes on vastutavad isikud alljärgnevalt:
 - Üldvastutus hoonetes – kooli direktor, majandusjuht
 - Klassiruumides, võimla, aula – õpetajad
 - Söökla ruumides – peakokk
 - Koristajate ruumides – koristajad
 - Remonditöölise ruumides – remonditöölised
6. Koolihoonetes on kõikidel korrustel, koridorides, fuajees, keldrikorrusel, paigaldatud evakuatsiooniskemaatilised plaanid.
7. SUITSETAMINE JÕGEVA PÕHIKOOLI HOONETES ON KEELATUD!

II MÕISTED

Evakuatsioonijuht – töötaja, kelle ülesanne on evakuatsiooni operatiivne juhtimine, loendustulemuste kokkuvõtmine ja päästemeeskonna vastuvõtmine.

Evakuatsiooni eest vastutav isik – allüksuse eest vastutav isik (kööök, klassiruumid, ametiruumid), kellel on ülesanne tagada evakuatsiooni läbiviimine oma vastutuspiirkonnas.

ATS-i eest vastutav töötaja – töötaja, kelle ülesanne on ATS häire kontroll ja evakuatsioonikorralduse andmine

Töötaja – hoones viibiv isik, kes on teadlik hoone evakuatsioonikorraldusest.

Kogunemiskoht – hoonest väljaspool ohutus kauguses paiknev koht (hoone), kuhu kogunevad evakueerunud inimesed.

Loendus – evakuatsiooni eest vastutava isiku ja evakuatsioonijuhi poolt kogunemiskohas teostatav õpilaste ja personali evakueeritusse kontroll.

Päästetööde juht – päästetöid juhtiv päästeasutuse esindaja, kes kannab vormikohast päästetööde juhi vesti.

Hädaabikõne – kõne ohuolukorra kohta häirekeskuse hädaabinumbri 112.

Tulekahjutunnused – ATS häirekellade rakendamine, suitsu või leegi nägemine.

Evakuatsioonihäire – ATS häirekellade koos koolikellaga, mis annab märku ohuolukorrast ja mille puhul tuleb hakata kõigil objektidel viibivatel inimestel hoonest evakueeruma.

Evakuatsioonikorraldus – vastutava töötaja poolt antud suuline korraldus.

Tulekahju – kontrollimatu, väljaspool spetsiaalset kollet kulgev põlemisprotsess, mida iseloomustavad kuumuse ja suitsu eraldumine ning tekkiv varaline kahju ning oht tervisele.

Evakuatsioonitee – hoones kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsiooni märgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev vabalt läbitav ukseava.

Tulekahju korral tegutsemise õppus – teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon ning tuvastatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine.

Tuleohutuspaigaldis – automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem, evakuatsioonivalgustussüsteem, automaatne tulekustutussüsteem, automaatne suitsueemaldussüsteem, piksekaitse ja tulekustutid (nende mõistete suhtes kohaldatakse normdokumentide tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid).

III TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVATE ANDMETE KIRJALDUS

Jõgeva Põhikool koosneb järgmistest hoonetest:

- Koolihoone Rohu 10
- Spordimaja Rohu 10 A
- Koolihoone Piiri 1

Koolihoone Rohu 10 on kolmekorruseline kivipaneelmaja tüüpi ehitis. Hoones on klassiruumid, võimla, aula ja söökla.

Kahekorruselise koolihoone vahelaed on betoonpaneelidest, koridoride põrandad kaetud parketiga, klasside põrandad PVC kattega.

Pööningut ja keldrit ei ole.

Igal korrusel on kaks väljapääsu treppidest, mis asuvad üksteisest 18 m kaugusel. Need väljapääsud on varustatud suitsutihedate ustega. Alumise korruse koridoridest põhiväljapääsu uksi on kaks, lisaks kaks varuväljapääsu ust peakorpuses ning võimlast varuväljapääsu uks.

Koolihoonesse on paigaldatud tuleohutuspaigaldisena automaatne tuleohu-signalisatsiooni süsteem (ATS evakuatsiooni valgustussüsteem ja esmaste tulekustutusvahenditena tulekustutid) Esmaste tulekustutusvahenditena kasutatakse ABC-klassi 6 kg pulberkustuteid.

Tulekustutid on paigaldatud nähtavale kohale ja asuvad korruste koridorides, fuajees, võimlas, aulas ja sööklas.

Spordihoone Rohu 10 A on kivi-betoonplokkidest ehitis. Spordihoone põrand on kaetud kummeeritud põrandamaterjalidega.

Hoones on pulberkustutid.

Piiri 1 koolihoone on kolmekorruseline keldrikorrusega.

Keldrikorrusel on laoruumid, lasketiir, jõusaal ja soojasõlm. Söökla keldrikorrusel on laoruumid, töötajate garderoob, külmkambrid, ventilatsiooniruum ja juurviljade hoidmise- ja puhastusruum. Korrustel väljapääsuks peatrepp ja kaks tagavaratreppi.

Korrustevahelised ukсед ja tagavaratreppide ukсед on tulekindlad.

Kõik ukсед on seestpoolt avatavad. Igal korrusel on eraldi elektri vahekilbid. Kõikidel korrustel on koridorides paigaldatud 6 kg pulberkustutid.

Hoone on varustatud ka automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga ATS. Hoone vastab tulepüsivusklassile TP-1, s.o. tulepüsiv hoone.

Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine

Esmaseid tulekustutusvahendeid võib kasutada tulekahju algfaasis. Tulekahju kustutamine enda eluohutu seadmise hinnaga ei ole lubatud. Kõikidel kustutitel on pealdis, millega töötajatel on kohustus tutvuda.

Pealdisel on kirjas kuidas kustutit kasutada ja millised aineid võib iga konkreetse kustutiga kustutada. Iga töötaja peab teadma tema töökohale lähima tulekustuti asukohta.

Tulekustuti kasutamine:

- Võtta tulekustuti seinalt
- Mine (jää) tulekoldest 3-5 m kaugusele
- Hoides tulekustutit käepidemest, eemalda kaitseriiv (splint)
- Haara vooliku otsast ja suuna see tulekolde poole
- Vajuta tugevasti päästikule (käepideme ülemisele hoovale)
- Väli tingimustes tuleb tulekustutajal tulekolde suhtes valida tuulepealne asukoht.
- Suurema põlengu kustutamiseks tuleb samaaegselt kasutada mitut tulekustutit.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga on varustatud mõlemad koolihooned.

Vastutav isik on majandusjuht ja perioodilist hooldus teostav G4S.

ATS koosneb:

Keskseadmest, mille abil antakse tulekahjuanduritele nende tööks vajalik energia ja mida kasutatakse andurite poolt antud tulekahju teate vastuvõtmiseks, teate kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks ning tulekahjukolde asukoha kindlaksmääramiseks.

Keskseade asub mõlemas hoones fuajees seinal. Häireteade edastatakse G4S valvepulti, sealt kooli direktorile ja majandusjuhile.

Tulekahjuanduritest, mis jälgivad pidevalt kontrollitaval alal tulekahju tekkimisega seotud nähtusi. Andurid asuvad kõikide ruumide laes.

Tulekahju (punane) teadesti, mille abil tulekahju teade antakse keskseadmesse käsitsi. Tulekahju korral tuleb tulekahjuteadesti plastikust klaas sisse suruda. Teadesti asukohad on märgitud käesoleva tegevuskava evakuatsiooniskeemidel.

IV TÖENÄOLISEMAD TULEKAHJU STSENAARIUMID JÕGEVA PÕHIKOOLIS

Töötajate (õpilaste) hooletus ja hoolimatus tuleohutusnõuete suhtes

Kooli hoonetes kasutatakse lahtist tuld (näiteks põletatakse küünalt). Põlev küünal jäetakse järelevalveta või toimub põletamine selleks mittesobivas kohas.

KOOLI HOONETES ON LAHTISE TULE KASUTAMINE KEELATUD!

Küttekoldevälise tule tegemine Jõgeva Põhikooli territooriumil

Kooli territooriumil põletatakse prahti ja ei jälgita ohutusnõudeid

KOOLI TERRITOORIUMIL LAHTISE TULE KASUTAMINE ON KEELATUD!

Tuletööde nõuete eiramine töötajate poolt.

Kooli ruumides teostatakse tuletöid ja ei valmistata ajutist tuletööde kohta. Puuduvad esmased tulekustutusvahendid. Puudulik järelevalve tuletööde tegemise ajal.

TULETÖID KOOLI RUUMIDES VÕIB TEOSTADA ÜKSNES SEE ISIK, KELLEL ON VASTAV KUTSETUNNISTUS VÕI KES ON LÄBINUD TULETÖÖDE TEGEMISE KOOLITUSE JA KELLEL ON TULETÖÖTUNNISTUS.

Mittekorras elektriseadme kasutamine töötaja poolt

Töötaja kasutab elektriseadet, millel on vigastatud toitekaabli isolatsioonikiht. Töötaja tohib kasutada üksnes korras elektriseadmeid, lähtudes seadme tootjapoolsest kasutuse otstarbest ja kasutusjuhendist.

Järelevalveta jäetud töötav elektriseade

Tööpäeva lõppedes tuleb kontrollida, kas vooluvõrgus olevad seadmed on välja lülitatud.

Tahtlik süütamine

Tuleb vältida kõrvaliste ja kahtlaste isikute sattumine hoonete ruumidesse töö- ja eriti töövälisel ajal.

V TULEKAHJUST TEAVITAMISE JUHIS

Tulekahju võib Jõgeva Põhikooli ruumis avastada ATS keskseade või töötaja tulekahju tunnuste põhjal.

ATS häirekellade rakendumise korral on ATS-i eest vastutaval töötaja põhiülesanne tulekahju asukoha kindlakstegemine ja tsooni kontrollimine. Vastutavaks töötajaks Rohu 10 ja Piiri 1 koolihoones on valves olev garderoobihoidja. Töövälisel ajal Rohu 10 hoones majahoidja ja Piiri 1 hoones rem.töoline.

ATS-i eest vastutava töötaja tegevus häirekellade rakendumisel

- Lõpetada koheselt pooleliolev tegevus
- Vaigistada häirekellad
- Tuvastada ATS keskseadmelt tulekahjuteate asukoht
- Liigu piirkonda kust tulekahju avastati ja teosta tsooni kontroll
- Tuvastades tulekahju, vajuta lähimale teatenupule, et rakenduksid teistkordselt tööle ATS-i häirekellad. See on hoones viibijatele märguandeks valitsevast reaalsest ohuolukorrast
- Teosta (vali) hädaabikõne – 112

KUI TUVASTAD VÄIKESE PÕLENGU, MIDA ON VÕIMALIK KOHESELT KUSTUTADA, VÕTA SEINALT LÄHIM KUSTUTI JA KUSTUTA TULEKAHJU. PEALE KUSTUTAMIST TUULUTA RUUMID.

Tulekahju avastanud töötaja põhiülesandeks tulekahju avastamisel on häirekellade käivitamine, hädaabikõne teostamine häirekeskusele ja võimalusel tulekahju kustutamine.

Töötaja tegevus, kes avastab tulekahju

- Lõpeta pooleliolev tegevus
- Käivita tulekahju teatenupust ATS-i häirekellad
- Teosta (vali) hädaabikõne – 112
- Teata koheselt tulekahju puhkemisest
Kantseleisse
Direktorile
Õppejuhile

KUI TUVASTAD VÄIKESE PÕLENGU, MIDA ON VÕIMALIK KOHESELT KUSTUTADA, VÕTA SEINALT LÄHIM TULEKUSTUTI JA KUSTUTA TULEKAHJU.

Peale kustutamist teavita juhtunust

Direktorit

Õppejuhti

Majandusjuhti

Hädaabi numbrile 112 saab helistada nii laua- kui ka mobiiltelefoniga. Ei ole vaja ette võtta suunakoodi.

Helistades häirekeskusesse peab teadma

- Tulekahju täpne aadress
- Mis põleb ja kui suures ulatuses
- Teata kas ruumides on inimesi ja kas neid ähvardab oht. Evakuatsiooni korral teata, et alustasite inimeste evakueerimist hoonest.
- Teata oma nimi ja telefoni number millelt helistad.
- Ära katkesta kõnet ilma loata.
- Ära lülita telefoni välja peale teate edastamist – päästekorraldaja võib lisainformatsiooni saamiseks tagasi helistada.

Evakuatsiooni lõppemisest teavita ka häirekeskust.

VI EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS

Jõgeva Põhikoolis on kokkuleppelisteks evakuatsioonikorraldusteks järgmised märguanded:

ATS häirekell rakendub koos koolikellaga, mis on märguanne sellest, et on tuvastatud tulekahju ja koolihoonest on väljumine kohustuslik.

Suusõnaline evakuatsioonikorraldus – korraldus edastatakse suusõnaliselt evakuatsioonijuhi poolt:

- Kui ATS koos koolikellaga ei rakendu
- Kõigile hoones viibijatele, kes ei ole reageerinud ATS-i märguandele.

ATS-i eest vastutava töötaja tegevus peale tulekahju avastamist (riidehoidjad):

- Vajuta lähimale tulekahju teatenupule, lülita sisse koolikell
- Võta kaasa ATS-i paiknemisskeemid ja evakueeru hoonest
- Mine kokkulepitud kogunemiskohta:
Piiri 1 majast Rohu 10 või staadionile
Rohu 10 majast – Piiri 1 või staadionile

Evakuatsiooni eest vastutav isik

- Kooli direktor
- Õppejuht
- Majandusjuht
- Õpetaja
- Põhiülesandeks on evakuatsioonikorralduse edastamine hoones viibivatele töötajatele ja õpilastele
- Lõpetada kohe tööalane tegevus
- Veendu, et evakuatsioonitee oleks ohutu (kui ei tea, kus tulekolle asub)
- Sulge aknad, lülita välja vooluallikad
- Kontrolli ruum üle, et kõik oleksid ruumist lahkunud
- Sulge uks, ära lukusta
- Liikudes suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge seinä ääres kas neljakäpukil või roomates, sest põrandal on suitsu tihedus väiksem
- Mine kokkulepitud kogunemiskohta:
Piiri 1 majast – soojal ajal staadionile
Talvel Rohu 10 aulasse
Rohu 10 majast – soojal ajal staadionile
Talvel Piiri 1 auala, võimla
- Külmal ajal, kui on võimalik, võtta kaasa soojad riided
- Vältige õpilaste ja töötajate sattumist paanikasse
- Juhiseid andke rahuliku ja valju häälega

Kui olete sattunud väljapääsmatusse olukord ehk päästetavaks:

- Püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulikud

- Kui ruumist pole võimalik lahkuda sulgege uks (seda lukustamata), toppige uksepilud ja ventilatsiooniavad kinni võimaluse korral veega nisutatud riidega
- Avage aken, andke endast märku, hüüdke appi
- Kui tuli on ära lõiganud pääseteed, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama kehtib ka paksu suitsu korral), oodake päästemeeskonna saabumist.

Evakuatsiooni eest vastutava isiku tegevus kogunemiskohal

- Teostage õpilaste ja tööl olnud töötajate kontroll
- Edastage loendustulemused evakuatsioonijuhile
- Jääge paigale, kuni edastasite korralduste saamiseni

Evakuatsioonijuhi tegevus kogunemiskohal

- Kogu kokku loendustulemused
- Kogu info sündmuste kohta (kes mida nägi kuhu võib sündmus arenenud olla, kas on lõksu jäänud inimesi)
- Teata evakuatsiooni lõppemisest ja tulemustest häirekeskusele telefonil 112
- Mine ja võta vastu saabuv päästemeeskond

VII TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHIS

Tulekahju korral juhib töötajate tegevust tule kustutamisel Jõgeva Põhikoolis direktor, majandusjuht.

Korraldavad põlengu kustutamist esmaste tulekustutusvahenditega või rakendavad meetmeid tule leviku piiramiseks (suletakse avatuks jäänud ukсед ja aknad), arvestades töötajate ohutusega tule kustutamisel. EI TOHI RISKIDA INIMELUDEGA!

VIII PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

Saabuva päästemeeskonna võtab vastu evakuatsioonijuht ja annab päästetööde juhile esmase info rakendatud meetmete kohta objektil:

- Mis ja kui suures ulatuses põleb
- Kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur oht neid ähvardab ja kas on kannatanuid
- Läbiviidud evakuatsiooni tulemuste info (palju küllastajaid ja personali töötajaid hoonest evakueeriti)
- Selgitab hoone iseärasusi, sisenemisvõimalusi, ruumide paiknemisskeeme
- Teavitab elektrikilpide asukohtadest ja muudest hoones valitsevatest ohtudest (gaasikatel ja selle seiskamise seadmed)

Evakuatsioonijuht ei lahku sündmuskohalt kuna päästemeeskonnal võib vaja minna lisainformatsiooni.

Jõgeva Põhikooli Rohu 10 hoone õpilaste, õpetajate ja töötajate evakueerimise plaan

Jrk. nr.	Tegevus	Tegevuse kirjeldus ja järjestus	Töötaja ametinimetus ja perekonnanimi
1.	Tulekahjust või plahvatuses teatamine	a)Tulekahjust või purustuse avastamisest teatada koheselt kantseleisse või päästeteenistusse 112 b)koheselt teavitada kooli juhtkonda c)kui ei töötanud häiresüsteem – see sisse lülitada (koos koolikellaga) d)koheselt avada välisuksed ja tagavarauksed e)lülitada välja elekter ja ventilatsioon	Avastaja Riidehoidjad L. Kivi ja H. Silm Rem.töoline A. Kivi Majandusjuht R. Kull
2.	Evakueerimise alustamine	a)tulekahju (purustuse) korral viia viivitamatult kõik õpilased, õpetajad ja töötajad (v.a. need, kes on seotud päästetöödega) koolimajast välja – kui võimalik, siis koos välisriietega b)sulgeda klasside ukse ja aknad (ei lukusta) c)kogunetakse staadionil	Tundi andev õpetaja, vahetunni ajal eelmise tunni õpetaja, õppejuht A. Jäme
3.	Õpilaste, õpetajate ja töötajate nimekirjade kontroll	a)kui on kogunetud staadionile teostatakse klasside kaupa õpilaste nimekirjade kontroll-kantakse ette õppejuhile b)õppejuht teavitab kontrolli tulemustest direktorit	Tundi andev õpetaja, klassijuhatajad, õppejuht A. Jäme
4.	Evakueeritud õpilaste, õpetajate ja töötajate ajutine paigutamine	a)külma või vihmase ilma korral suundutakse organiseeritult Piiri 1 koolimaja aulasse ja võimlasse b)kui on kogunetud Piiri 1 koolimaja aulasse ja võimlasse, teostatakse nimekirjade kontroll	Klassijuhatajad, tundi andvad õpetajad, õppejuht A. Jäme
5.	Tulekahju kustutamine, purustuste likvideerimine personali poolt kuni päästekomando saabumiseni	a)olemasolevate käsikustutusvahenditega alustatakse tule kustutamist b)kui on võimalik, siis alustatakse vara päästmist	Majandusjuht R. Kull, rem.töölised A. Kivi ja T. Leppik

Jõgeva Põhikooli Piiri 1 hoone õpilaste, õpetajate ja töötajate evakueerimise plaan

Jrk. nr.	Tegevus	Tegevuse kirjeldus ja järjestus	Töötaja ametinimetus ja perekonnanimi
1.	Tulekahjust või plahvatuses teatamine	a)Tulekahjust või purustuse avastamisest teatada koheselt kantseleisse või päästeteenistusse 112 b)koheselt teavitada kooli juhtkonda c)kui ei töötanud häiresüsteem – see sisse lülitada (koos koolikellaga) d)koheselt avada välisuksed ja tagavarauksed e)lülitada välja elekter ja ventilatsioon	Avastaja Riidehoidjad L. Vilms ja V. Kivi Rem.töölise T. Herman Majandusjuht R. Kull
2.	Evakueerimise alustamine	a)tulekahju (purustuse) korral viia viivitamatult kõik õpilased, õpetajad ja töötajad (v.a. need, kes on seotud päästetöödega) koolimajast välja – kui võimalik, siis koos välisriietega b)sulgeda klasside ukse ja aknad (ei lukusta) c)kogunetakse staadionil	Tundi andev õpetaja, vahetunni ajal eelmise tunni õpetaja, õppejuht T. Õunap
3.	Õpilaste, õpetajate ja töötajate nimekirjade kontroll	a)kui on kogunetud staadionile teostatakse klasside kaupa õpilaste nimekirjade kontroll-kantakse ette õppejuhile b)õppejuht teavitab kontrolli tulemustest direktorit	Tundi andev õpetaja, klassijuhatajad, õppejuht T. Õunap
4.	Evakueeritud õpilaste, õpetajate ja töötajate ajutine paigutamine	a)külma või vihmase ilma korral suundutakse organiseeritult Rohu 10 koolimaja aulasse b)kui on kogunetud Rohu 10 koolimaja aulasse, teostatakse nimekirjade kontroll	Klassijuhatajad, tundi andvad õpetajad, õppejuht T. Õunap
5.	Tulekahju kustutamine, purustuste likvideerimine personali poolt kuni päästekomando saabumiseni	a)olemasolevate käsikustutusvahenditega alustatakse tule kustutamist b)kui on võimalik, siis alustatakse vara päästmist	Majandusjuht R. Kull, rem.töölise T. Herman

Lisa 2 Evakuatsiooni skemaatiline plaan